



- Uwagi wykonawcze:
1. Kable należy układać wg zał. graficznego do opinii ZUDP po wytyczeniu trasy przez uprawnionego geodetę
  2. Kable należy układać zgodnie z normą SEP-E- 004 "Elektroenergetyczne linie kablowe i sygnalizacyjne. Projektowanie i budowa" Głębokości układania i odległości między kablem a innymi instalacjami i urządzeniami podziemnymi - wg tabel i profili w w/w normie
  3. Kable powinny być układane w sposób wykluczający ich uszkodzenie przez zginanie, skręcanie, rozciąganie itp.
  4. Zabrania się układania kabli w temperaturach poniżej -5°C, dla kabli YAKXS stosować normę producenta
  5. Zginanie kabli w promieniu do 15-krotnej średnicy kabla
  6. Kable układać na warstwie 10cm piasku żółtego, następnie przykryć kolejną warstwą 10cm piasku żółtego i kolejną 15cm warstwą gruntu rodzimego bez kamieni, gruzu itp
  7. Na warstwie gruntu rodzimego, na trasie kabla należy ułożyć folię kablową o min. szerokości 25cm i grubości 0,5mm w kolorze niebieskim.
  8. Przy skrzyżowaniach kabli z drogami i wjazdami na posesję należy układać je w rurach osłonowych Arota typu SRS, min. 1m poza obręb drogi.
  9. Przy skrzyżowaniach kabli z innymi instalacjami i urządzeniami podziemnymi stosować rury Arota typu DVK, i min. 50cm poza ich obręb.
  10. Na trasie kabla co 10m, przy przepustach, w złączach - należy kable wyposażyć w oznaczniki identyfikacyjne zaw. typ kabla, napięcie, ilość i przekrój żył, rok produkcji i długość kabla
  11. Przy zmianie kierunku układania stosować słupki kablowe.
  12. Przy złączach i przepustach należy pozostawiać eksploatacyjne zapasy kabla.

|  |  |  |                                   |        |            |
|--|--|--|-----------------------------------|--------|------------|
| PROJEKT : INSTALACJE ELEKTRYCZNE PARKINGÓW TERENY KOLEJOWE W ŻYRARDOWIE  |  |  |                                   |        |            |
| INWESTOR : MIASTO ŻYRARDÓW<br>PL. JANA PAWŁA II Nr 1, 96-300 ŻYRARDÓW    |  |  | LOKALIZACJA                       |        | DATA       |
| TREŚĆ RYS : TECHNOLOGIA UKŁADANIA KABLI NN                               |  |  | dz. nr ew. 4508/1<br>w Żyrardowie |        | 02. 2017r. |
|  |  |  |                                   |        | RYS NR     |
| PROJEKTANT   |  | MGR INŻ LECHOSŁAW PIOTROWSKI<br>upr. bud. nr 82/ 81 Skierniewice<br>w zakresie inst. elektrycznych<br>członek MOiB nr MAZ/IE/6408/01 |                                   | PODPIS | SKALA      |
| PRONABUD sp. z o.o. tel. (+46) 8552794<br>UL. OKRZEI 57, 96-300 ŻYRARDÓW |  |  |                                   | 03     |            |